



INFORMATION über Wasserhärte-, Nitrat- und Fluoridgehalt

STADTWERKE
WALDSHUT-TIENGEN GMBH

lfd.Nr.	Ortsteil, Versorgungsbereich	Wasserhärte		Nitrat	Fluorid
		nach Waschmittel- gesetz	Grad deutsche Härte		
	Stand:	Januar 2012	Januar 2012	Januar 2012	Januar 2012
	[Maßeinheit] ----->		°dH	mg/Lit.	mg/Lit.
1	Aichen - Witznau	III	22,4	25,5	<0,1
2	Aispel	I	3,5	2,5	<0,1
3	Allmut	III	17,4	36,8	<0,1
4	Breitenfeld	III	17,9	22,6	0,14
5	Detzeln	III	19,1	35,0	0,26
6	Eschbach	III	22,3	14,3	<0,1
7	Gaiß	I	3,5	2,5	<0,1
8	Gurtweil (HZ)	II	13,0	9,2	<0,1
9	Gurtweil (MZ)	II	13,0	9,2	<0,1
10	Gurtweil (NZ,Kaitle)	III	14,3	14,0	0,25
11	Gutenberg	III	13,0	9,2	<0,1
12	Homburg	III	19,2	22,8	<0,1
13	Indlekofen	III	14,7	14,2	0,11
14	Krenkingen	III	19,9	23,2	<0,1
15	Oberalpfen	I	3,5	2,5	<0,1
16	Schmitzingen	I	3,5	2,5	<0,1
17	Tiengen (HZ, mittl.Berg)	III	19,4	23,8	0,21
18	Tiengen(MZ+NZ,restl.Stadt)	III	19,4	23,8	0,21
19	Tierberg	III	16,3	15,7	0,11
20	Waldkirch	I	3,5	2,5	<0,1
21	WT Dorfh. Wolfsack. Wildgeh.	III	33,0	18,8	0,12
22	WT Bergstadt Schmittenau	III	21,7	24,1	0,10
23	WT HZ+NZ, restl. Stadt	III	21,4	24,4	<0,1
	Grenzwert	s. Legende	s. Legende	50,0	1,50
Legende:		Härte nach Waschmittel- gesetz...	Millimol Calciumcarbonat je Liter	entspricht Härtebereich in (°dH)	
HZ = Hochzone		I = weich	weniger als 1,5 mmol / l	bis 8,4 ° dH	
MZ = Mittelzone		II = mittel	1,5 bis 2,5 mmol / l	8,4 bis 14 ° dH	
NZ = Niederzone		III = hart	mehr als 2,5 mmol / l	mehr als 14 ° dH	
Weitere Informationen über Wasseranalysen erhalten Sie von der Wasserversorgung der Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH unter Tel: 07741/ 833-646		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: Die Härte in °dH zeigt geringe Schwankungen.			

www.stadtwerke-wt.de